

Grabica, dnia 8 lipca 2015 r.

**URZĄD GMINY  
W GRABICY  
97-306 GRABICA**

**ZP.271.1.7.2015**

**WSZYSCY WYKONAWCY  
ubiegający się o udzielenie zamówienia**

**WYJAŚNIENIE  
treści SIWZ**

Zamawiający, Urząd Gminy w Grabicy, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami i przepompowniami na terenie obrębów geodezyjnych Grabica, Lubanów, Wola Kamocka, Kol. Wola Kamocka, gmina Grabica, powiat piotrkowski, woj. Łódzkie**”

**Pytanie 1:**

*W pozycji nr 62 – Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm – w ilościach wpisano 1 m, a projektowanego kanału o tej średnicy jest 3756 m. Prosimy o sprecyzowanie ostatecznej ilości tej pozycji.*

**Odpowiedź:**

W przedmiarze należy przyjąć całą długość projektowanego kanału tj. 3756 m.

**Pytanie 2:**

*Pozycja 83 – koszt innych robót odtworzeniowych – kpl.1. Prosimy o sprecyzowanie rodzaju i możliwego zakresu robót odtworzeniowych.*

**Odpowiedź:**

W pozycji tej należy przyjąć ewentualne uszkodzenia jakie mogą powstać w trakcie budowy kanalizacji tj. koszt odtworzenia fundamentów ogrodzeń w miejscach przejść kanalizacji pod fundamentami, ewentualne uszkodzenia nawierzchni asfaltowej przez sprzęt budowlany poruszający się po drogach.

**WÓJT**  
*Krzysztof Kuliński*  
**mgr inż. Krzysztof Kuliński**