

ZP.271.1.12.2015

**WSZYSCY WYKONAWCY  
ubiegający się o udzielenie zamówienia**

**WYJAŚNIENIE  
treści SIWZ**

Zamawiający, Urząd Gminy w Grabicy, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „**Wykonanie termomodernizacji budynku komunalnego w Grabicy**”

**ZAPYTANIE NR 1:**

Czy Zamawiający wymaga od oferenta zastosowania wyłącznie systemowych materiałów ociepleniowych posiadających pełną aprobatę techniczną, czy też dopuszcza zastosowanie materiałów dopuszczonych na rynek, takich które nie stanowią jednego systemu dociepleń?

Czy zastosowany system musi posiadać kompletne badania ogniowe, badania zapewniające bezpieczeństwo ludzi?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga, aby zastosować wyłącznie zestaw wyrobów, który służy do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków jednym z występujących na rynku systemów ociepleń.

Zastosowany system winien być sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniający ognia przy działaniu ognia od strony elewacji.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Z up. WÓJTA**  
*mgr Edyta Skatbana*  
**SEKRETARZ GMINY**