



UWAGA !!!

1) W mniejszych skrzyżowaniach progi, kanalizacji sanitarnej z kablami telef. energetycznymi należy nakładać nakłady na kabli zamontować dwuosłowną rurę dn110 PVC, L=3m.

2) W przypadku skrzyżowania kabli z kanałami średniego bądź wysokiego napięcia zamontować rurę dwuosłowną DN160 PVC, L=3m.

3) W przypadku uszkodzenia osłony geodezyjnej za odbudowy

UWAGA !!!

1. Wykazane na niniejszym rysunku uziobrojenie terenu istnieje i nowobudowie w orientacyjnej i przed wykonaniem robót należy sprawdzić faktycznie uziawianie w terenie.

2. Nie wykazuje się występowania dodatkowego uziobrojenia terenu nie wykazanego na rysunku.

3. W pobliżu wykazanego na mapie uziobrojenia terenu należy wykonać przekopy kontrolne.

4. W przypadku wystąpienia kłopotu z niezwinieniem warsztatem uziobrojeniem, fakt ten nie zgłasza do inżyniera w celu uzgodnienia.

5. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją.