



UWAGA !!!

1) W miejscach skrzyżowań proj. kanalizacji sanitarnej z kablami telef., energetycznymi niskiego napięcia należy na kablu zamontować dwudzielną rurę dn110 PVC, L=3m.
W przypadku skrzyżowań z kablami średniego bądź wysokiego napięcia zamontować rurę dwudzielną DN160 PVC, L=3m.
2) W przypadku uszkodzenia osnowa geodezyjna do odbudowy

UWAGA !!!

1. Wskazane na niniejszym rysunku uzbrojenie terenu istniejące i nowobudowane wniesiono orientacyjnie i przed wykonaniem robót należy sprawdzić faktycznie usytuowanie wysokościowe i w planie.
2. Nie wykonując się występowania dodatkowego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie.
3. W pobliżu wykazanego na mapie uzbrojenia terenu należy wykonać przekazy kontrolne w celu potwierdzenia przebiegu.
4. W przypadku wystąpienia kolizji z niezainwentaryzowanym uzbrojeniem, fakt ten należy zgłosić do inżyniera w celu uzgodnienia.
5. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją.

INWESTOR			Gmina Grabica Grabica 66 97-306 Grabica		
TYTUŁ OPRACOWANIA			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z ODEJŚCIAMI BOCZNYMI DO GRANICZNYCH POSESZY WRZĄCZ PRZEPOMPOWNIAMI, ZASILANIEM ENERGETYCZNYM ORAZ ZJAZDAMI DO PRZEPOMPOWNI W MSC. OSTRÓW, KAMOCIN, PAPIEŻE, BRZOZA GM GRABICA		
GENERALNY PROJEKTANT			ZISPINI H. I D. GĘDEK S.C. ul. Słowackiego 9/ 97-300 Piotrków Tryb. tel.: (044) 647 39 70 e-mail: zispini@interia.pl		
IMIE I NAZWISKO	IMI UPRAWNIENI	PODPIS			
ASISTENT PROJEKTANT	mgr inż. Przemysław Nowak				
PROJEKTANT	inż. Henryk Gędek	SP/17342/28/24			
FAZA			PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY		OPIS
TYTUŁ RYSUNKU			PROFIL PODŁUŻNY - RUROCI. TŁOCZNEGO (P5)		OPIS
PROJEKT RYSUNKU			KAMOCIN GM. GRABICA		OPIS
SKALA			1:1000/100		OPIS
DATA			2016.05		OPIS
			PP-IS-32		OPIS
			00		OPIS