



1) W miejscach skrzyżowań proj. kanalizacji sanitarnej z kablami telef., energetycznymi niskiego napięcia należy na kablu zamontować dwudzielną rurę dn110 PVC, L=3m.
W przypadku skrzyżowań z kablami średniego bądź wysokiego napięcia zamontować rurę dwudzielną DN160 PVC, L=3m.

2) W przypadku uszkodzenia osnowa geodezyjna do odbudowy

1. Wykazane na niniejszym rysunku użbrojenie terenu istnieje i nowobudowane wniesiono orientacyjnie i przed wykonaniem robót należy sprawdzić faktycznie ustytuowanie wysokościowe i w planie.
2. Nie wykaza się występowania dodatkowego użbrojenia terenu nie wykazanego na mapie.
3. W pobliżu wykazanego na mapie użbrojenia terenu należy wykonać przekopy kontrolne w celu wyłączenia występowania.
4. W przypadku zgłoszenia zgłoszenia z niezwinierzonym użbrojeniem, fakt ten należy zgłosić do inżyniera w celu uzgodnienia.
5. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją.

INWESTOR		Gmina Grabica Grabica 66 97-306 Grabica	
TYTUŁ OPRAĆOWANA BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z ODEJŚCIAMI BOCZNYMI DO GRANICY POSESJI WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI, ZASILANIEM ENERGETYCZNYM ORAZ ZJAZDAMI DO PRZEPOMPOWNI W MŚC. OSTRÓW, KAMOCIN, PAPIEŻE, BRZOZA GM GRABICA			
GENERALNY PROJEKTANT		ZISPIN H. I. D. GEDEK s.c. ul. Słowackiego 9; 97-300 Piotrków Tryb. tel.: (044) 647 39 70 e-mail: zispin@interia.pl	
MIE I NAZWIŚC		NR UPRAWNIEN	PODPIS:
ASYSTENT PROJ.: mgr inż. Przemysław Nowak			
PROJEKTANT: tech. Henryk Gądek		GP/IN/242/58/94	
FAZA PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY		ODZNACZENIE FAZY PB-W	
TYTUŁ RYSUNKU PROFIL PODŁUŻNY - SIEĆ K.S.		ODZNACZENIE BRANŻY OGÓLNE SANITARNIA	
PODTYTUŁ RYSUNKU PAPIEŻE GM. GRABICA ODC. S57-S72; S55-S74		ODZNACZENIE RYSUNKU SZCZEGÓLOWE PP	
SKALA 1:500/100 DATA 2016.05	NR RYSUNKU	PP-IS-21	REKWIZA 00