



UWAGA !!!

1) W miejscach skrzyżowań proj. kanalizacji sanitarnej z kablami telef., energetycznymi niskiego napięcia należy na kablu zamontować dwudzielną rurę dn110 PVC, L=3m.  
W przypadku skrzyżowań z kablami średniego bądź wysokiego napięcia zamontować rurę dwudzielną DN160 PVC, L=3m.  
2) W przypadku uszkodzenia osnowa geodezyjna do odbudowy

UWAGA !!!

1. Wskazane na niniejszym rysunku uzbrojenie terenu istniejące i nowobudowane wniesiono orientacyjnie i przed wykonaniem robót należy sprawdzić faktyczne usytuowanie wysokościowe i w planie.  
2. Nie wyklucza się występowania dodatkowego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie. w celu potwierdzenia przebiegu.  
3. W pobliżu wykazanego na mapie uzbrojenia terenu należy wykonać przekopy kontrolne  
4. W przypadku wystąpienia kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem, fakt ten należy zgłosić do inżyniera w celu uzgodnienia.  
5. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją.

INWESTOR

Gmina Grabica  
Grabica 66  
97-306 Grabica

Tytuł opracowania

**BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z ODEJŚCIAMI BOCZNYMI DO GRANICY POSESJI WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI, ZASILANIEM ENERGETYCZNYM ORAZ Z JAZDAMI NA PRZEPOMPOWNI W MSC. OSTRÓW, KAMOCIN, PAPIEŻE, BRZOZA GM GRABICA**

Generalny projektant

**ZISPINI H. i D. GĘDEK s.c.**  
ul. Słowackiego 9; 97-300 Piotrków Tryb.  
tel.: (044) 647 39 70  
e-mail: zispini@interia.pl

IMI I NAZWISKO

NR UPRAWNIEN

PODPIS

Asystent projl.: mgr inż. Przemysław Nowak

PROJEKTANT: tech. Henryk Gędek

GP.IV.7342/58/94

Faza

**PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY**

Oznaczenie fazy

PB-W

Tytuł rysunku

**PROFIL PODŁUŻNY - ODEJŚCIA BOCZNE K.S.**

Oznaczenie branży

SANITARNA

Podtytuł rysunku

**PAPIEŻE GM. GRABICA ODC. P2-S25; S14-S42**

Oznaczenie rysunku

PP

Skala

1:250/100

Nr rysunku

00

Data

2016.05

Revizja

00