Zmiana poziomu porównawczego
Nowy poziom : 213.00 m n.p.m.


1:100
1:500
PRZEPOMPOWNIA ø1.5m, Rz.d.=215.10
proj. POŁĄCZENIE Z PRZEWODEM r.tłoczny PE100 RC ø110x6,6mm SDR17, Rz.o.=216.90
ISTN. RÓW szer.=1.9m
STUDNIA PE ø1.0m
STUDNIA PEø425mm
STUDNIA PE ø1.0m
STUDNIA PEø425mm

POZIOM PORÓWNAWCZY 206.00 m n.p.m.

PROJ. RZĘDNA TERENU	218.70		218.70		219.33		220.48		221.95
RZĘDNA TERENU ISTN.	218.00		218.70		219.33		220.48		221.95
RZĘDNA DNA KANAŁU	216.10		216.20		217.03		218.07		219.30
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	2.60		2.50		2.30		2.41		2.65
SPADKI, DŁUGOŚCI	2%			47.4m	2.5%			91.7m	2%
ŚREDNICA, MATERIAŁ									
ODLEGŁOŚCI	0.0	5.1	5.1	42.3	47.4	42.0	89.4	49.7	139.1
HEKTOMETRY	P3		S43		S44		S45		S46
	0						1		


WYKOP RĘCZNY+MECHANICZNY
L = 532.0m
STUDNIA PE ø1.0m
STUDNIA PEø425mm
STUDNIA PE ø1.0m
223.25
224.20
224.77
223.25
224.20
224.77
220.32
220.57
220.82
2.93
3.63
3.95
0.5%
50.0m
PVC-U ø200x5,9mm SN8 L=539.3m
189.1
239.1
289.1
50.0
50.0
50.0
50.0
S47
S48
S49
2
3


STUDNIA PEø425mm
224.79
224.79
221.07
3.72
339.1
S50
50.0
STUDNIA PE ø1.0m
224.70
224.70
221.32
3.38
389.1
S51
4
50.0
STUDNIA PEø425mm
224.78
224.78
221.57
3.21
439.1
S52
50.0
STUDNIA PE ø1.0m
224.98
224.98
221.82
3.16
0.8%
300.0m
489.1
S53


WYKOP RĘCZNY+MECHANICZNY
L = 1.3m
PRZECISK
L = 6.0m
PRZEWIERT HDD
L = 43.0m
RURA OCHRONNA STAL. ø323,9x8,8mm
L=6,0m – PRZECISK
ZMIANA KIERUNKU <9,1°
STUDNIA PE ø1.0m
PROJ. WŁĄCZENIE KANAŁU PE100 1RC ø225x13,4mm SDR17, Rz.d.=222.22
TRÓJNIK PEø225/160mm <87°
PROJ. WŁĄCZENIE KANAŁU PVC-Uø160x4,7mm SN8, Rz.d.=222.37
STUDNIA PEø425mm
225.34
225.36
225.57
225.89
225.34
225.36
225.57
225.89
222.21
222.22
222.35
222.57
3.13
3.14
3.22
3.32
93.2m
PE100 RC ø225x13,4mm SDR17 L=43.0m
538.2
539.3
555.3
582.3
49.1
1.
16.0
27.0
S54
S55
S56
S57
5

UWAGA !!!

1) W miejscach skrzyżowań proj. kanalizacji sanitarnej z kablami telef., energetycznymi niskiego napięcia należy na kablu zamontować dwudzielną rurę dn110 PVC, L=3m.
W przypadku skrzyżowań z kablami średniego bądź wysokiego napięcia zamontować rurę dwudzielną DN160 PVC, L=3m.
2) W przypadku uszkodzenia osnowa geodezyjna do odbudowy

UWAGA !!!

1. Wskazane na niniejszym rysunku uzbrojenie terenu istniejące i nowobudowane wniesiono orientacyjnie i przed wykonaniem robót należy sprawdzić faktyczne usytuowanie wysokościowe i w planie.
2. Nie wyklucza się występowania dodatkowego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie.
3. W pobliżu wykazanego na mapie uzbrojenia terenu należy wykonać przekopy kontrolne w celu potwierdzenia przebiegu.
4. W przypadku wystąpienia kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem, fakt ten należy zgłosić do inżyniera w celu uzgodnienia.
5. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją.

INWESTOR
Gmina Grabica
Grabica 66
97-306 Grabica

TYTUŁ OPRACOWANIA
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z ODEJŚCIAMI BOCZNYMI DO GRANICY POSESJI WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI, ZASILANIEM ENERGETYCZNYM ORAZ ZJAZDAMI DO PRZEPOMPOWNI W MSC. OSTRÓW, KAMOCIN, PAPIEŻE, BRZOZA GM GRABICA

GENERALNY PROJEKTANT
ZISPINI H. i D. GĘDEK s.c.
ul. Słowackiego 9; 97-300 Piotrków Tryb.
tel.: (044) 647 39 70
e-mail: zispini@interia.pl

IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS:
ASYTENT PROJ.: mgr inż. Przemysław Nowak		
PROJEKTANT: tech. Henryk Gędek	GP.IV.7342/58/94	

FAZA
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

OZNACZENIE FAZY
PB-W

TYTUŁ RYSUNKU
PROFIL PODŁUŻNY - SIEĆ K.S.

OZNACZENIE BRANŻY OGÓLNE
SANITARNA

PODTYTUŁ RYSUNKU
PAPIEŻE GM. GRABICA ODC. P3-S57

OZNACZENIE RYSUNKU SZCZEGÓŁOWE
PP

SKALA
1:500/100

DATA
2016.05

NR RYSUNKU
PP-IS-20

REWIZJA
00