

# Gminna Spółka Wodna w Grabicy

Grabica, dn. 14 marca 2016


Zakład Instalacji Sanitarnych  
Projektowanie i Nadzór  
Inwestorski  
H. i D. Gędek s.c.  
97-300 Piotrków Trybunalski  
ul. Słowackiego 9

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.02.2016r. informuję, że wszelkie prace związane z wykonywaniem robót pod rowami melioracyjnymi powinny się odbywać przy zachowaniu niezakłóconego odpływu wód z terenów odwadnianych rowami.

Rurociągi sieci kanalizacyjnych powinny być umieszczone co najmniej 0,8m pod dnem rowów.

W przypadku płytko umieszczanych rurociągów pod dnem rowów zaleca się stosowanie stalowych rur ochronnych zabezpieczających przed uszkodzeniem rurociągu przewodowego podczas ewentualnych prac konserwacyjnych na rowach.

Z poważaniem,



Za zgodność z oryginałem

ZISPINI H. i D. Gędek s.c.,  
97-300 Piotrków Tryb.  
ul. Słowackiego 9  
Data .....  
mgr inż. Przemysław Nowak

