



Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi

Inspektorat Piotrkowsko-Opoczyński
ul. Młynarska 2, 97-300 Piotrków Trybunalski

<http://www.melioracja.lodzkie.pl> // www.bip.melioracja.lodzkie.pl e-mail: ipo@melioracja.lodzkie.pl

Zakład Instalacji Sanitarnych
H.ID. Gędek s.c.
97-300 Piotrków Tryb.
ul. Słowackiego 9

I-Pt /6231 / 10 / 278/2016

Piotrków Tryb. 03 lutego 2016 r.

Odpowiadając na pismo dotyczące wydania warunków na przejście rurociągiem kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki Grabi w gminie Grabica, w miejscowości Ostrów, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi Inspektorat Piotrkowsko-Opoczyński informuje:

- most w Ostrowie znajduje się w km 82+188 rzeki Grabi
- rurociąg pod dnem rzeki należy wykonać z zachowaniem warunku zagłębienia wierzchu rury osłonowej minimum 1,5 m pod dnem rzeki,
- miejsce przejścia rurociągu pod rzeką oznaczyć słupkami betonowymi,
- właściciel (administrator) rurociągu zobowiązany jest do:
 - zawarcia z Dyrektorem Wojewódzkiego Zarządu Melioracji Wodnych w Łodzi umowy użytkowania gruntów pod wodami (po uprawomocnieniu się decyzji wodnoprawnej), która jednocześnie umożliwi dysponowanie gruntem w czasie wykonywania robót,
 - poinformowania tuż. Inspektoratu w Piotrkowie Tryb o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót związanych z ww. przejściem,
 - przekazania inwentaryzacji powykonawczej wykonanego przejścia,
- mapy z naniesioną siecią melioracji wodnych na poszczególnych działkach można uzyskać po złożeniu odpowiedniego wniosku.

KIEROWNIK

M. Kaczmarek
mgr inż. Maciej Kaczmarek

Za zgodność z oryginałem

ZISPINI H. i D. Gędek s.c.
97-300 Piotrków Tryb.
ul. Słowackiego 9

Data

Przemysław Nowak
mgr inż. Przemysław Nowak

Do wiadomości:
Urząd Gminy Grabica