

ZP.271.1.10.2017

**WSZYSCY WYKONAWCY  
ubiegający się o udzielenie zamówienia**

**WYJAŚNIENIE  
treści SIWZ**

Zamawiający, Urząd Gminy w Grabicy, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „**Budowa Gminnego Centrum Kultury w Grabicy, Gmina Grabica, powiat piotrkowski, woj. łódzkie**”.

**Pytanie 1:**

*Prosimy o udzielenie informacji dotyczącej ślusarki okiennej i drzwiowej aluminiowej:*

- *jaką klasę antywłamaniowości ma mieć stolarka, a co za tym idzie jakiej klasy zastosować szklenie,*
- *czy drzwi napowietrzające mają spełniać funkcję ewakuacyjną.*

*Jednocześnie informujemy, że drzwi antywłamaniowe (certyfikowane) nie mogą spełniać funkcji napowietrzającej ze względu na mechaniczne ryglowanie.*

**Odpowiedź:**

Klasa antywłamaniowości RC3, drzwi napowietrzające mają spełniać funkcję drzwi ewakuacyjnych - bez klasy antywłamaniowej jeśli chodzi o okucia, szklenie jak w klasie RC3.

**Pytanie 2:**

*Prosimy o informację jakiego rodzaju powinna być okleina drzwi wewnętrznych:*

- *syntetyczna,*
- *naturalna.*

**Odpowiedź:**

Okleina naturalna.

*Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 10.10.2017 r.*

**Odpowiedź:**

W dniu 29.09.2017 r. przesunięto termin składania ofert **do dnia 10.10.2017r. do godziny 10:00.**

Z up. WÓJTA  
*mgr Dorota Będnarczyk*  
SKARBNIK GMINY