



PRACOWNIA PROJEKTOWA JOANNA OKRASKA

2017-3-6

GMINA GRABICA

Grabica 66

97-306 Grabica

Odpowiedź na pismo RPIX.342.57.156.2016 z dnia 20.02.2017 w sprawie uwag dla dofinansowania instalacji gruntowych pomp ciepła w Gminnym Centrum Kultury w Grabicy w ramach projektu nr WND-RPLD.04.01.02-10-0118/16.

1. Informuję, że dolne źródło ciepła składa się z 6 odwiertów o głębokości 160 m każdy.
2. Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji projektowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne, oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Mogą być zastąpione przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia równoważności ciąży na wykonawcy zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy Pzp.
3. Pompa ciepła służy do centralnego ogrzewania, do podgrzewu ciepłej wody będą służyły przepływowe, elektryczne podgrzewacze wody, co zostało opisane w projekcie wykonawczym, część instalacyjna, str. 2, ogrzewanie budynku z wykorzystaniem ogrzewania podłogowego, w pomieszczeniu pompy ciepła grzejnik.

Z poważaniem
Joanna Okraska