



- UZIOM OTOKOWY PŁASKOWNIK Fe/Zn 30x5
- POŁĄCZENIE SKRĘCANE
- POŁĄCZENIA SPAWANE
- ZŁĄCZE KONTROLNE

- 1) POKRYCIE METALOWE DACHU WYKORZYSTAĆ JAKO ZWÓD POZIOMY
- 2) PRZY WYKONYWANIU POŁĄCZEŃ SKRĘCANYCH ZASTOSOWAĆ OSPRZĘT DLA POKRYCIA METALOWEGO DACHU
- 3) UZIOM OTOKOWY UMIEŚCIĆ CO NAJMNIEJ 60 cm POD POWERZCHNIĄ GRUNTU I 1 m OD ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU
- 4) PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE WYKONAĆ Z DRUTU Fe/Zn fi 8 mm
- 5) ZŁĄCZA KONTROLNE UMIEŚCIĆ W OBIUDOWIE DO ZŁĄCZ KONTROLNYCH ZŁOCOWANYCH Z POWERZCHNIĄ ŚCIAN

Przedmiot opracowania		
BUDYNEK GARAŻOWO – GOSPODARCZY		
Adres inwestycji		Inwestor
97–306 GRABICA		GINA GRABICA
OBREB 9 GRABICA,		GRABICA 66
DZ. NR EWID. 529/1,527		97–306 GRABICA
Tytuł rysunku		Branża
PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ – RZUT DACHU		ELEKTRYCZNA
KONCEPT		
Pracownia projektowa KONCEPT, Ewa Piech–Gaj Włodzimierzów, Energetyczna 43, 97–330 Sulejów tel.: +48 606114060 e-mail: ewapiech@gmail.com; piech@om.pl		
Projektował	Podpis	Data
mgr inż. Jerzy Toczyński UAN.V.B388/105/90		czerwiec 2015 r.
		Skala
		1:100
Rzędna partenu	Faza	Wydruk
±0,00=223,62 m.n.p.m.	P.B.	594x420
Nr rysunku		
E.04		