



- Uwaga:
- 1/ Instalacje na dachu wykonać z drutu FeZn f18 ułożonego na wspornikach,
  - 2/ Przewody odprowadzające wykonać z drutu FeZn f18 w specjalnych izolacyjnych rurkach grubościennych, pod tynkiem,
  - 3/ Przewody odprowadzające podłączyć do istniejącego uzienienia otokowego wokół budynku

<div><div></div><div>Usługi Projektowe i Nadzór w Budownictwie GRZEGORZ RUDZKI 97-330 Sulejów ul. Góra Strzelacka 18</div></div>			
Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Kamionie			
Adres obiektu: Kamion dz. nr ewid. 153/3 obr. Kamion			
Nazwa projektu: Grafika Grafika			
Temat projektu: Instalacje odgrzewowe - dach			
Projektant:		mgr inż. Andrzej Przybył	
Sprawdził:		mgr inż. Dominik Cieślak	
Data:		16/10/2016	
Skala:		1:50	
Data:		Lистопад 2015	
		E-02	