



1) W miejscach skrzyżowań proj. kanalizacji sanitarnej z kablami telef., energetycznymi niskiego napięcia należy na kablu zamontować dwudzielną rurę dn110 PVC, L=3m.  
W przypadku skrzyżowań z kablami średniego bądź wysokiego napięcia zamontować rurę dwudzielną DN160 PVC, L=3m.

2) W przypadku uszkodzenia osnowa geodezyjna do odbudowy

1. Wskazane na niniejszym rysunku uzbrojenie terenu istniejące i nowobudowane wniesiono orientacyjnie i przed wykonaniem robót należy sprawdzić faktycznie usytuowanie wysokościowe w planie.
2. Nie wyklucza się występowania dodatkowego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie.
3. W pobliżu wykazanego na mapie uzbrojenia terenu należy wykonać przekopy kontrolne w celu potwierdzenia przebiegu.
4. W przypadku wystąpienia kolizji z niezainwentaryzowanym uzbrojeniem, fakt ten należy zgłosić do inżyniera w celu uzgodnienia.
5. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją.

INWESTOR		<b>Gmina Grabica</b> <b>Grabica 66</b> <b>97-306 Grabica</b>	
TYTUŁ OPRAWOWANIA <b>BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z ODEJŚCIAMI BOCZNYMI DO GRANICY POSESJI WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI, ZASILANIEM ENERGETYCZNYM ORAZ ZJAZDAMI DO PRZEPOMPOWNI W MSC. OSTRÓW, KAMOCIN, PAPIEŻE, BRZOZA GM GRABICA</b>			
GENERALNY PROJEKTANT		<b>ZISPINI H. i D. GĘDEK s.c.</b> ul. Słowackiego 9; 97-300 Piotrków Tryb. tel.: (044) 647 39 70 e-mail: zispini@interia.pl	
IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	PODPIS:	
ASYSTENT PROJ.: mgr inż. Przemysław Nowak			
PROJEKTANT: tech. Henryk Gędek	GP.IV.7342/98/94		
FAZA		OZNACZENIE FAZY	
<b>PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY</b>		<b>PB-W</b>	
TYTUŁ RYSUNKU		OZNACZENIE BRANŻY OGÓLNE	
<b>PROFIL PODŁUŻNY - RUROC. TŁO CZNEGO (P1)</b>		<b>SANITARNA</b>	
PODTYTUŁ RYSUNKU		OZNACZENIE RYSUNKU SZCZEGÓŁOWE	
<b>PAPIEŻE GM. GRABICA</b>		<b>PP</b>	
SKALA	NR RYSUNKU	REWIZJA	
1:1000/100	<b>PP-IS-28</b>	00	
DATA			
2016.05			