



UWAGA !!!

1) W miejscach skrzyżowań proj. kanalizacji sanitarnej z kablami telef., energetycznymi niskiego napięcia należy na kablu zamontować dwudzielną rurę dn110 PVC, L=3m.

W przypadku skrzyżowania z kablami średniego bądź wysokiego napięcia zamontować rurę dwudzielną DN160 PVC, L=3m

2) W przypadku uszkodzenia osłona geodezyjna do odbudowy

UWAGA !!!

1. Wskazane na niniejszym rysunku uzbudzenie terenu istnieje i nowobudowane orientacyjnie i przed wykonaniem robót należy sprawdzić faktycznie ustytuowanie i w planie.

2. Nie wykazuje się występowania dodatkowego uzbudzenia terenu nie wykazane.

3. W pobliżu wykazanego na mapie uzbudzenia terenu należy wykonać przekopy w celu potwierdzenia przebiegu.

4. W przypadku występowania kolejnych z niezidentyfikowanym uzbudzeniem, fakt ten zgłosić do inżyniera w celu uzgodnienia.

5. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją.

21.6.02 21
--