



UWAGA !!!

1) W miejscach skrzyżowań proj. kanalizacji sanitarnej z kablami telefon., energetycznymi niskiego napięcia należy na kablu zamontować dwudzielną rurę DN110 PVC, L=3m.

W przypadku skrzyżowań z kablami średniego bądź wysokiego napięcia zamontować rurę dwudzielną DN160 PVC, L=3m.

2) W przypadku uszkodzenia osłowa geodezyjnego na odbudowę