





Z E S T A W I E N I E   P O W I E R Z C H N I		
POMIESZCZENIA PROJEKTOWANE		
nr pomieszczenia	nazwa pomieszczenia	powierzchnia (m²)
1.01	KLATKA SCHODOWA	13,14
1.02	PRZEDSIÓNEK	59,68
1.03	ZAPLECZE SALI	25,76
1.04	KORYTARZ	63,00
1.05	WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7,08
1.06	WC MĘSKIE	4,51
1.07	WC DAMSKIE	4,51
1.08	SALA WIELOFUNKCYJNA 1	43,84
1.09	SALA WIELOFUNKCYJNA 2	13,21
1.10	KLATKA SCHODOWA	10,28
1.11	PRZEBIERALNIA	23,66
1.12	MAGAZYN	14,93
1.13	SALA TANECZNA	91,58
1.14	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	6,00
1.15	PRACOWNIA	25,94
1.16	PRACOWNIA	20,76
1.17	WINDA	3,74
1.18	KLATKA SCHODOWA	11,94
1.19	ADMINISTRACJA	12,09
1.20	KORYTARZ	63,19
RAZEM		518,84


OPRAWY EWAKUACYJNE ORAZ OPRAWY WYPOSAŻONE W WKŁADY BATERYJNE MUSZĄ POSIADAĆ ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA CNBP


- 


OPRAWA W SUFIT PODWIESZANY 597 Z RASTREM 45W 4900lm
- 


OPRAWA W SUFIT PODWIESZANY 1197 Z RASTREM 47W 5400lm
- 


OPRAWA W SUFIT PODWIESZANY 190 Z RASTREM 24W 2500lm
- 


OPRAWA NASTROPOWA 1040 OPAL 60W 7400lm
- 


OPRAWA AWARYJNA ZEWNĘTRZNA Z WKŁADEM BATERYJNYM 1h 2x18W
- 


OPRAWA AWARYJNA WEWNĘTRZNA Z WKŁADEM BATERYJNYM 1h 2W DO POMIESZCZEŃ 10m>h>4m
- 


OPRAWA AWARYJNA WEWNĘTRZNA Z WKŁADEM BATERYJNYM 1h 5W DO POMIESZCZEŃ 10m>h>4m
- 


OPRAWA AWARYJNA WEWNĘTRZNA Z WKŁADEM BATERYJNYM 1h 2W DO POMIESZCZEŃ h<4m
- 


OPRAWA AWARYJNA WEWNĘTRZNA Z WKŁADEM BATERYJNYM 1h 5W DO POMIESZCZEŃ h<4m
- 


OPRAWA AWARYJNA WEWNĘTRZNA KORYTARZOWA Z WKŁADEM BATERYJNYM 1h 2W DO POMIESZCZEŃ h<6m
- 

OPRAWA AWARYJNA WEWNĘTRZNA KORYTARZOWA Z WKŁADEM BATERYJNYM 1h 5W DO POMIESZCZEŃ h<6m
- 

PODŚWIETLANY ZNAK EWAKUACYJNY z WKŁADEM BATERYJNYM 1h ZGODNY Z PN-EN 1838:2013-11
- 

PRZYCISK DZWONKA LUB ŚWIATŁA – PODŚWIETLANY
- 

WYŁĄCZNIK 1–BIEG. p/t
- 

PRZELĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY p/t
- 

PRZELĄCZNIK SCHODOWY p/t



**Agnieszka Pietrzykowska**  
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE - PROJEKTOWANIE, WYKONYWANIE, NADZORY

ul. Łaska 21 lok.8. 98-220 Zduniska Wola,  
tel./fax (43) 823 70 60,  
tel. 501 032 852, 501 512 534  
email: agnieszka.pietrzykowska@en-wip.pl  
www.en-wip.pl;



**JOANNA OKRASKA**  
ul. Łukowa 16 lok.4      93-410 Łódź  
www.e-architekt.pl      telefon 601 36 10 66

Tytuł opracowania:  
BUDOWY GMINNEGO CENTRUM KULTURY WRAZ Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANymi,  
ORAZ ROZBIÓRKA DREWNIANEGO BUDYNKU BIBLIOTECY W GRABICY

PROJEKT WYKONAWCZY

Investor:  
GMINA GRABICA  
GRABICA 66  
97-306 GRABICA

Adres inwestycji:  
GMINA GRABICA  
97-306 GRABICA, OBRĘB 9  
DZ. NR EWID. 153, 154, 143/2, 152/2

Autor projektu:  
mgr inż. AGNIESZKA PIETRZYKOWSKA ,      upr. nr 67/01/WŁ

Sprawdzający:  
mgr inż. PIOTR BORKIEWICZ,      upr. nr LOD/0767/POOE/07

Współpraca:  
inż. KAMIL SKOTNICKI

Podpis:

Tytuł rysunku:  
RZUT PIĘTRA - OŚWIETLENIE

NR RYS.:  
E2

Data:  
CZERWIEC  
2016

Skala:  
1:100