


PŁASKOWNIK FeZn 25x4mm2

ZŁĄCZE KONTROLNE
Przewody odprowadzające wykonać drutem fi8 ocynkowanym
na zewnątrz elewacji lub płaskownikiem FeZn 30x4
w murze właściwym przykryte warstwą tynku pod warstwą ociepleniową

DRUT OCYNKOWANY fi 8mm2

 <p>ul. Łaska 21 lok.8. 98-220 Żdździńska Wola, tel./fax (43) 823 70 60, tel. 501 032 852, 501 512 534 email: agnieszka.pietrzykowska@en-wip.pl www.en-wip.pl;</p>		ul. Łaska 21 lok.8. 98-220 Żdździńska Wola, tel./fax (43) 823 70 60, tel. 501 032 852, 501 512 534 email: agnieszka.pietrzykowska@en-wip.pl www.en-wip.pl;	
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE - PROJEKTOWANIE, WYKONYWANIE, NADZORY		JOANNA OKRASKA ul. Łukowa 16 lok.4 93-410 Łódź www.e-architekt.pl telefon 601 36 10 66	
Tytuł opracowania:		PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY GMINNEGO CENTRUM KULTURY WRAZ Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANIAMI, ORAZ ROZBIÓRKA DREWNIANEGO BUDYNKU BIBLIOTEKI W GRABICY	
Inwestor: GMINA GRABICA GRABICA 66 97-306 GRABICA		Adres inwestycji: GMINA GRABICA 97-306 GRABICA, OBRĘB 9 DZ. NR EWID. 153, 154, 143/2, 152/2	
Autor projektu: mgr inż. AGNIESZKA PIETRZYKOWSKA , upr. nr 67/01/WŁ		Podpis:	
Sprawdzający: mgr inż. PIOTR BORKIEWICZ , upr. nr LOD/0767/POOE/07			
Współpraca: inż. KAMIL SKOTNICKI			
Tytuł rysunku: RZUT DACHU		NR RYS.: E7	Data: CZERWIEC 2016
		Skala: 1:100	