



●●

PŁASKOWNIK FeZn 25x4mm2

ZŁĄCZE KONTROLNE
Przewody odprowadzające wykonać drutem fi8 ocynkowanym
na zewnątrz elewacji lub płaskownikiem FeZn 30x4
w murze właściwym przykryte warstwą tynku pod warstwą ociepleniową

DRUT OCYNKOWANY fi 8mm2

 Agneszka Pietrzykowska INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE - PROJEKTOWANIE, WYKONYWANIE, NADZORY		ul. Łaska 21 lok. 8, 98-220 Żduńska Wola, tel./fax (43) 823 70 60, tel. 501 032 862, 501 512 534 email: agneszka.pietrzykowska@en-wip.pl www.en-wip.pl	
JOANNA OKRASKA ul. Łukowa 16 lok. 4 93-410 Łódź www.e-architekt.pl telefon 601 361 0 66			
Tytuł opracowania: PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY GMINNEGO CENTRUM KULTURY WRAZ Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANymi ORAZ ROZBUDÓWKĄ DREWNIANEGO BUDYNKU BIBLIOTEKI W GRABICY			
Inwestor: GMINA GRABICA GRABICA 66 97-306 GRABICA		Adres inwestycji: GMINA GRABICA 97-306 GRABICA, OBRĘB 9 DZ. NR EWID. 153, 154, 143/2, 152/2	
Autor projektu: mgr inż. AGNESZKA PIETRZYKOWSKA		upr. nr 4701/wc	
Sprawdzący: mgr inż. PIOTR BORKIEWICZ		upr. nr 1004542/POC/07	
Współoprac. inż. KAMIL SKOTNICKI		Podpis:	
Tytuł rysunku: RZUT DACHU		NR RYS.: E7	Data: CZERWIEC 2016
		Skala: 1:100	