


- LEGENDA:
- Druć ocynkowany fi 8mm
  - Płaskownik ocynkowany FeZn 30x4mm
  - Złącze kontrolne w obudowie 100x100
  - Złącze krzyżowe
  - Połączenie spawane
  - Uziom szpiłkowy fi 16mm L=6000mm

		GRZYBUD Paweł Grzybek	
ul. Tysiąclecia 10F/120, 97-500 Radomsko			
tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl			
Investor:	Gmina Grabica	Skala:	1:100
Adres:	Grabica 66, 97-306 Grabica		
Przedmiot inwestycji:	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Woli Kamockiej	Data:	09.2017
Lokalizacja inwestycji:	dz. nr ew. 272, 273, obręb 16 Lubarów, Wola Kamocka 30, 97-306 Grabica	Branża:	elektryczna
Nazwa rysunku:	RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA	Nr rysunku:	E 6
Projektant: mgr inż. Marek Kowalczyk upr. nr LOD/0901/PWOE/08			
Sprawdzający: mgr inż. Tomasz Pięściak upr. nr LOD/2049/PWOE/12			