

ZP.271.1.4.2020

**WSZYSCY WYKONAWCY
ubiegający się o udzielenie zamówienia**

WYJAŚNIENIE treści SIWZ

Zamawiający, Urząd Gminy w Grabicy, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „**Wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej w Boryszowie i Urzędu Gminy Grabica, Gmina Grabica, powiat piotrkowski, woj. łódzkie**”.

Zapytanie nr 10

1. W zestawieniu okien, opisie oraz wyjaśnieniach do SIWZ występują nieścisłości uniemożliwiające wycenę okien:

- Jest podana klasa RC2 i szyby obustronnie P2. Jeśli taka klasa to szyby zewnętrzne P4 wklejane i klasa okuć WK2.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w oknie klasy RC2 szyby P4A a okucia WK2

- Klasa okuć WK2 nie występuje dla okien uchylnych. Może być dla UR lub R.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza w oknach klasy RC2 dolny lufcik FIX, natomiast dwa skrzydła powyżej uchylno-rozwieralne.

- Najlepszym rozwiązaniem jest wąski FIX na górze i dwa skrzydła UR na dole.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza w oknach klasy RC2 dolny lufcik FIX, natomiast dwa skrzydła powyżej uchylno-rozwieralne.


mgr inż. Krzysztof Kuliński