



Lp	Nazwa	Ilość	Materiał
24	Żuraw słupowy – 150kg	1	stal nierdzewna
23	Podest obsługowy	1	stal nierdzewna
22	Belka wsporcza (regulowana)	1	stal nierdzewna
21	Łącznik stal/PE DN80/90	1	żeliwo
20	Łańcuch	2	stal nierdzewna
19	Właz wejściowy	1	stal nierdzewna
18	Biofiltr kominkowy DN100	1	stal nierdzewna
17	Kominek wentylacyjny DN100	1	stal nierdzewna
16	Poręcz	1	stal nierdzewna
15	Szafa sterownicza	1	
14	Prowadnice rurowe	4	stal nierdzewna
13	Króciec napływowy	1	PVC200
12	Drabinka	1	stal nierdzewna
11	Sonda hydrostatyczna	1	
10	Wyłącznik pływakowy	2	
9	Rurociąg tłoczny DN80	1	PEø90
8	Układ tłoczny DN80	1	stal nierdzewna
7	Zawór kulowy DN50	1	
6	Nasada płucząca T52	1	
5	Zawór zwrotny kulowy DN80	2	żeliwo
4	Zasuwa klinowa DN80	2	żeliwo
3	Zbiornik	1	Polimerobeton
2	Kolano stopowe DN80	2	żeliwo
1	Pompa zatapialna ARX F080–230/023F4USG–190	2	

Parametry pomp: moc 2,3kW, Qp=4,0l/s, H=11,0m
Długość rurociągu tłocznego L=455.5m

UWAGA:
WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY MUSZĄ BYĆ OZNAKOWANE ZNAKIEM CE LUB B.

Biuro Projektowe

FIRMA BUDOWLANA "BIO-SYSTEM"
PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 7/1
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 518 423 504
e-mail: biuro@bio-system.pl

Inwestor: *Gmina Grabica, Grabica 66, 97-306 Grabica*

Projekt: *"BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI OLENDRY, BĄKOWIEC, POLESIE, MAJKÓW MAŁY W GMINIE GRABICA" - ETAP III*

Projektował	mgr inż. Artur Kozłowski	Nr uprawnień	24/02/WŁ
E-mail	artur.kozlowski@bio-system.pl	Podpis	
Opracowała	mgr inż. Agnieszka Langier	Podpis	
E-mail	agnieszka.langier@bio-system.pl		
Opracował	mgr inż. Tomasz Marchewka	Podpis	
E-mail	tomasz.marchewka@bio-system.pl		
Sprawdził	mgr inż. Marcin Kaźmierczak	Nr uprawnień	LOD/1288/PWOS/09
E-mail	biuro@ekoplatforma.com	Podpis	

Treść rysunku: **SCHEMAT PRZEPOMPOWNI P3.6**
DZ. NR EWID. 72, OBRĘB MAJKÓW MAŁY

Branża	Data opracowania	Skala
Sanitarna	PAŹDZIERNIK 2023	1:30
Faza projektu: PROJEKT TECHNICZNY		Numer rysunku: ST-10